

פרסום לציבור

דוח איכות מים חציוני לשנת 2025 - תאגיד "מי שבע"

תקופת הדיווח 01.01.2025-30.06.2025 בבאר שבע ובאופקים בהתאם לתיקון 75 לפקודת העיריות (נוסח חדש) התשס"א 2001, תאגיד "מי שבע" מציג בפניכם את איכות המים כפי שנבדקה על ידי משרד הבריאות במהלך החודשים ינואר-יוני 2025 בבאר שבע ובאופקים.

בדיקה מיקרוביאלית

במסגרת בדיקה מיקרוביאלית נבדקים חיידקים אינדיקטורים המייצגים את האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה. כשרמת התקן לבדיקה הינו 0 חיידקים קוליפורם ב- 100 מ"ל. בנוסף, נבדקת רמת כלור הנותר במים, כשרמת התקן במי השתייה הינה 0.5-0.1 מג"ל. כמו כן, נבדקת רמת העכירות במים, תקן רמת העכירות במי השתייה הינה 1 יע"נ (NTU).

רמת מקומית	נקודה סוג	מספר הבדיקות המיקרוביאליות		אחוז ביצוע מס' הבדיקות שבוצעו עפ"י תכנית הדיגום	תוצאות תקינות	אחוז תוצאות תקינות	תוצאות חריגות	אחוז תוצאות חריגות
		מספר מתוכנן ברשת	מס' הבדיקות שבוצעו עפ"י תכנית דיגום					
באר שבע	רשת עירונית	624	624	100%	622	99.68%	2	0.32%
אופקים	רשת עירונית	116	116	100%	116	100%	0	0%

* בהתאם לתקנות בריאות העם כאשר מתקבלת תוצאה חריגה בדיגום שגרתי מבוצעים מספר פעולות לבדיקת החרגה, כגון: שטיפה לקו המים שממנו נלקחה הדגימה, שטיפה וניקוי ברז הדיגום, ביצוע דיגום חוזר וזאת, על מנת לשלול את החשד לחריגה. כאמור החרגות נשללו לאחר ביצוע הפעולות שצוינו לעיל והתוצאות דיגום שנתקבלו תקינות.

פלואוריד

עד אוגוסט 2014 הייתה חובת ההפלרה בתקנות מי שתייה, נהוג היה כי הספק הראשי (חברת מקורות) היה מוסיף פלואוריד למים המסופקים על ידו. באוגוסט 2014 קבע משרד הבריאות כי ההפלרה תופסק, אך נותרה חובת הדיגום. מדידת הפלואוריד שבטבלה מייצגת את הריכוז הטבעי של הפלואוריד במים המסופקים.

רמת מקומית	נקודה סוג	סוג בדיקה	מס' בדיקות מתוכננות ברשת	מס' בדיקות בפועל	אחוז ביצוע דיגום	מספר תוצאות תקינות	תוצאות חריגות	אחוז תוצאות חריגות
באר שבע	רשת עירונית	פלואוריד	6	6	100%	6	0	0%
אופקים	רשת עירונית	פלואוריד	2	2	100%	2	0	0%

לסיכום

איכות מי השתייה המסופקים בערים באר שבע ואופקים עומדת בתקנות בריאות העם והמים ראויים לשתייה. בנוסף לדיגום המים המבוצע באופן שגרתי, תאגיד "מי שבע" נותן מענה לפניית הציבור בנושא איכות המים ברשת הציבורית, ניתן לפנות לתאגיד "מי שבע" בדרכים הבאות: מוקד טלפוני 1-800-071-562, דוא"ל - info@mey7.co.il והמוקד העירוני במספר 1800-303-707 (106).