פרסום לציבור

דוח איכות מים רבעון 3 לשנת 2026 - תאגיד "מי שבע"

תקופת הדיווח 30/09/2026-01/07/2026 בבאר שבע ובאופקים
בהתאם לתיקון 75 לפקודת העיריות (נוסח חדש) התשס"א 2001, תאגיד "מי שבע" מציג בפניכם את איכות המים כפי שנבדקה על ידי משרד הבריאות במהלך החודשים יולי-ספטמבר 2026 בבאר שבע ובאופקים.

בדיקה מיקרוביאלית

במסגרת בדיקה מיקרוביאלית נבדקים חיידקים אינדיקאטורים המייצגים את האיכות המיקרוביאלית של מי השתייה. כשרמת התקן לבדיקה הינו 0 חיידקים קוליפורם ב- 100 מ"ל.
בנוסף, נבדקת רמת כלור הנותר במים, כשרמת התקן במי השתייה הינה 0.1-0.5 מג"ל.
כמו כן, נבדקת רמת העכירות במים, תקן רמת העכירות במי השתייה הינה 1 י.ע.ן (NTU).

רשת מקומית	סוג נקודה	מספר הבדיקות המיקרוביאליות המתוכנן ברשת	מספר הבדיקות המיקרוביאליות שבוצעו עפ"י תכנית דיגום	מספר הבדיקות שבוצעו עפ"י תכנית הדיגום (אחוז ביצוע)	תוצאות תקינות	אחוז תוצאות תקינות	תוצאות חריגות	אחוז תוצאות חריגות
באר שבע	רשת עירונית	312	312	100%	311	99.67%	1*	0.32%
אופקים	רשת עירונית	77	77	100%	77	100%	0	0%

* בהתאם לתקנות בריאות העם כאשר מתקבלת תוצאה חריגה בדיגום שגרתי מבוצעים מספר פעולות לבדיקת החריגה, כגון: שטיפה לקו המים שממנו נלקחה הדגימה, שטיפה וניקוי ברז הדיגום, ביצוע דיגום חוזר וזאת, על מנת לשלול את החשד לחריגה. כאמור החריגות נשללו לאחר ביצוע הפעולות שצוינו לעיל ותוצאות הדיגום שנתקבלו תקינות.

לסיכום

איכות מי השתייה המסופקים בערים באר שבע ואופקים עומדת בתקנות בריאות העם והמים ראויים לשתייה.
בנוסף לדיגום המים המבוצע באופן שגרתי, תאגיד "מי שבע" נותן מענה לפניות הציבור בנושא איכות המים ברשת הציבורית, ניתן לפנות לתאגיד "מי שבע" בדרכים הבאות:
מוקד טלפוני 562-071-800-1, דוא"ל- info@mey7.co.il והמוקד העירוני במספר 707-303-1800 (106)